

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86230041000106105415

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/16177519>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,

Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:

Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 26.05.2023 № 14-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в
рамках проведения профилактического визита ПМ 86230041000106105415

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8") ОГРН: 1028601442000, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 8608040643, КПП: 860801001 628481, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, ЯНТАРНАЯ УЛИЦА, 11; 628485, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, ДРУЖБЫ НАРОДОВ УЛИЦА, 24

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8") ОГРН: 1028601442000, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 8608040643, КПП: 860801001, и рассмотрении экспертного заключения № 23 от 26.05.2023 г., с приложением Акта инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 26.04.2023 г., протоколов лабораторных исследований № 1522.К.23 от 25.05.2023г., № 1523.К.23 от 25.05.2023г., № 1524.К.23 от 25.05.2023 г., № 1525.К.23 от 25.05.2023 г., № 1526.К.23 от 25.05.2023 г., № 1527.К.23 от 25.05.2023 г., № 13560.23 от 25.05.2023 г., №13558.23 от 25.05.2023 г., № 209.23.Ф.К от 24.05.2023г., № 2312.23.Ф.К от 25.05.2023г., протоколов измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 310.23.Ф.К от 24.05.2023г., № 313.23.Ф.К от 25.05.2023г., протоколов лабораторных исследований воздуха закрытых помещений, воздуха рабочей зоны № 125.23.В.К от 24.05.2023г., № 126.23.В.К от 24.05.2023г., № 127.23.В.К от 24.05.2023г., № 128.23.В.К от 24.05.2023г., протоколов измерений электромагнитного поля на рабочих местах пользователей ПК и другими средствами ИКТ № 311.23.Ф.К от 24.05.2023 г., № 314.23.Ф.К от 24.05.2023 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 22.05.2023 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 12 ч. 45 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установлено, что в спортивном зале, в туалете на I этаже (общий: мужской/женский) стены, имеют наличия дефектов и нарушения целостности внутренней отделки, не позволяющие должным образом проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 26.05.2023г. № ПМ 86230041000106105415 (фото №1, 2, 3), протоколом осмотра от 22.05.2023г., экспертным заключением № 23 от 26.05.2023г.

2) 22.05.2023 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 12 ч. 45 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установлено, в рекреационной зоне I этажа, в кабинетах №111,106,104,102 отсутствуют москитные сетки, в столовой (обеденная зона) москитные сетки с дефектами (нарушение целостности сетчатого покрытия).

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28, ст. 55** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.4.13** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 26.05.2023г. № ПМ 86230041000106105415 (фото № 4, 5, 6, 7, 8), протоколом осмотра от 22.05.2023г., экспертным заключением № 23 от 26.05.2023г.

3) 22.05.2023 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 12 ч. 45 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установлено, что в помещении для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ.

Данный факт является нарушением требований **ст. 11, ст. 28, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 2.11.3** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 26.05.2023г. № ПМ 86230041000106105415 (фото №11, 12, 13, 14), протоколом осмотра от 22.05.2023г., экспертным заключением № 23 от 26.05.2023г.

4) 22.05.2023 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 12 ч. 45 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установлено, что в мужском туалете (3 этаж) отсутствуют двери в кабинках.

Данный факт является нарушением требований **ст. 11, ст. 28, ст. 55** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 3.4.10** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 26.05.2023г. № ПМ 86230041000106105415 (фото №15), протоколом осмотра от 22.05.2023г., экспертным заключением № 23 от 26.05.2023г.

5) В МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, в помещении кабинета русского языка и литературы № 106 согласно протоколу измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 310.23.Ф.К от 24.05.2023г., экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 23 от 26.05.2023 г., Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 26.05.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 23 от 26.05.2023 г.) параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности – в контрольной точке № 1 от 32,6 % до 32,9%, в контрольной точке № 2 от 31,9 % до 32,2 % при гигиеническом нормативе от 40% до 60%. По адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24 в помещении кабинета № 308 (кабинет начальных классов) согласно протоколу измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 313.23.Ф.К от 25.05.2023г., экспертного заключения ФФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 23 от 26.05.2023 г., Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 26.05.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 23 от 26.05.2023 г.) параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности в контрольной точке № 1 от 27,3 % до 27,8, в контрольной точке № 2 от 27,5 % до 27,7 % при гигиеническом нормативе от 40% до 60%.

Данный факт является нарушением ст. 11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

б) При рассмотрении экспертного заключения № 23 от 26.05.2023г., расписания уроков МАОУ «Средняя школа №8» 2023 учебный год, утвержденное приказом (№1103 от 27.12.2022 г. «О режиме работы школы на 2 полугодие 2022-2023 учебного года), директора МАОУ «Средняя школа № 8» установлено, что во вторник объем максимально допустимой нагрузки превышает допустимые значения и составляет 5 уроков, а именно:

Объем максимально допустимой нагрузки в течении дня составляет:

1-В класс во вторник 5 уроков (математика, русский язык, музыка, литература, окружающий мир);

1-Д класс во вторник 5 уроков (музыка, математика, русский язык, литература, окружающий мир);

1-Г класс во вторник 5 уроков (литература, русский язык, музыка, математика, окружающий мир).

При составлении расписания уроков для первых классов, необходимо учитывать, что со второй четверти первого полугодия норма количества уроков составляет 4 урока в день.

Объем максимально допустимой нагрузки в течении дня для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры.

Данный факт является нарушением требований ст. 11, ст. 28, ст. 55 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8") ОГРН: 1028601442000, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 8608040643, КПП: 860801001
628481, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД, ЯНТАРНАЯ УЛИЦА, 11

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 25 августа 2023 г

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «25» августа 2023 г.

1) В МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - ююгра, Когалым город, Янтарная улица, 11, устранить в спортивном зале, в туалете на 1 этаже (общий: мужской/женский) наличия дефектов и нарушения целостности внутренней отделки на станах.

2) В МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - ююгра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установить, в рекреационной зоне 1 этажа, в кабинетах №111,106,104,102 москитные сетки, в столовой (обеденная зона) устранить на москитных сетках дефекты.

3) В МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, в помещении для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств, промаркировать уборочный инвентарь в зависимости от назначения помещений и видов работ.

4) В МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установить в мужском туалете (3 этаж) двери в кабинках.

5) Привести в соответствие параметры микроклимата в МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, в помещении кабинета русского языка и литературы № 106, по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24 в помещении кабинета № 308 (кабинет начальных классов).

6) Привести в соответствие расписания уроков МАОУ «Средняя школа №8» 2023 учебный год, утвержденное приказом (№1103 от 27.12.2022 г. «О режиме работы школы на 2 полугодие 2022-2023 учебного года), директора МАОУ «Средняя школа № 8».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8") ОГРН: 1028601442000, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 8608040643, КПП: 860801001

628481, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД,
ЯНТАРНАЯ УЛИЦА, 11

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается
ответственность)


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Когалыме



Наливайко Л.Р.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: