

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ
Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628480
телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94(34667) e-mail: kogalym@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 213

« 26 » апреля 2021 г.

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по ХМАО-Югре в г.Когалыме
ул. Молодежная, 17
(место вынесения)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Когалыме **Казанцев Иван Сергеевич**

на основании акта плановой проверки № 107 от 26.04.2021г. о нарушении требований
санитарного законодательства РФ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», подпунктами 1
и 4 пункта 1 статьи 44 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2 статьи 40 Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека - предписывает:

ПРЕДПИСАЛ:

Наименование предприятия (ПБОЮЛ) Муниципальному автономному общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 8»

Юридический адрес 628481, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Янтарная, 11

Регистрационный номер 1028601442000 свидетельство серия -

ИНН 8608040643 телефон № 8 (34667) 27403

Генеральный директор (руководитель) Александрова Екатерина Викторовна

Фактический адрес, по которому осуществляется (предпринимательская) деятельность: 628481, РФ,
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Янтарная, 11; 628481, РФ, Тюменская обл., ХМАО-
Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 24.

Согласно акту проверки № 107 от 26.04.2021г. установлены нарушения:

1. В мужском туалете на 3 этаже (ул. Янтарная, 11) на унитазе имеется трещина, в кабинете
трудового обучения (ул. Янтарная, 11) раковина имеет повреждения.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта
1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.11 СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В мясном цехе (ул. Янтарная, 11; ул. Дружбы Народов, 24) напольная плитка имеет
повреждения, не допускающие проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, в каб.
№ 214 (ул. Дружбы Народов, 24) линолеум имеет повреждения.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В кабинете № 217, спортзале (ул. Дружбы Народов, 24) имеются следы протеканий, в кабинете № 322 (ул. Янтарная, 11) стена имеет повреждения.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Согласно паспортам приточной и вытяжной вентиляции МАОУ «Средняя школа № 8» системы вентиляции находятся в неудовлетворительном состоянии. В ходе проведения инспекции предоставлен акт о проверке работоспособности системы вентиляции от 27.07.2020г. выполненного ООО «Теплосервис», в соответствии с результатами осмотра которого установлено, что агрегаты выполняющие функцию притока воздуха технически устарели и имеют значительный износ за время эксплуатации, отсутствуют системы фильтрации воздуха, отсутствуют системы регулирования температуры подающего воздуха, отсутствуют аварийно-пожарные клапана, отсутствуют шумоглушители, имеются посторонние шумы и вибрации, отсутствует защита от замерзания калориферов, отсутствует аварийная система отключения вентиляционных агрегатов при пожаре, агрегаты выполняющие функцию удаления воздуха классов- неисправны, в заключении указано, что оборудование технически устарело и подверглось значительному износу за время эксплуатации, требуется полная реконструкция системы вентиляции здания.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5 В кабинете № 111, раздевалке № 2 (ул. Дружбы Народов, 24), в кабинете биологии (ул. Янтарная, 11) оконные стекла имеют трещины.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В кабинете № 302 (ул. Дружбы Народов, 24), кабинете № 211, спортзале (ул. Янтарная, 11) имеются перегоревшие люминесцентные лампы.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. При анализе фактического среднесуточного количества пищевых веществ с усредненной потребностью в пищевых веществах для обучающихся с 7 до 11 лет установлено превышение по содержанию Витамина А, фосфора, железа.

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 17, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 8.1.2, приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. Продолжительность перемен с сентября по декабрь и с января по май не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Данный факт является нарушением требований ст. 1, 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии с п. 1.1) ст. 17 Федерального закона № 294 ФЗ от 26.12.2008 г «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля», ст. 11, 44, 50, 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999 г. и Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 24 января 2022г.

ВЫПОЛНИТЬ:

1. В мужском туалете на 3 этаже (ул. Янтарная, 11) заменить унитаз имеющий дефект, в кабинете трудового обучения (ул. Янтарная, 11) заменить раковину имеющую повреждения.
2. В мясном цехе (ул. Янтарная, 11; ул. Дружбы Народов, 24) устранить повреждения напольной плитки.
3. В кабинете № 217, спортзале (ул. Дружбы Народов, 24) устранить следы протеканий, в кабинете № 322 (ул. Янтарная, 11) устранить повреждения стены.
4. Привести техническое состояние вентиляционной системы здания в соответствии с требованиями п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
5. В кабинете № 111, раздевалке № 2 (ул. Дружбы Народов, 24), в кабинете биологии (ул. Янтарная, 11) заменить оконные стекла имеющие трещины.
6. В кабинете № 302 (ул. Дружбы Народов, 24), кабинете № 211, спортзале (ул. Янтарная, 11) заменить перегоревшие люминесцентные лампы.
7. В меню для обучающихся с 7 до 11 лет устранить превышение по содержанию Витамина А, фосфора, железа.
8. Установить продолжительность перемен в соответствии с требованиями п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме **в срок до 25.01.2022года.**

содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель_исполнитель, продавец

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица осуществляющего государственный контроль (надзор) влечет административную ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

**Начальник ТОУ Роспотребнадзора
по ХМАО-ЮГРЕ в г. Когалыме**



И.С. Казанцев

Предписание получил _____

"26 " апреля 20 21 г.


(подпись)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г. №764

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)